

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-133\_30/20.1.3-26 від « 05 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УНГТ Макар Віталій Михайлович  
Захарко Григорій Васильович Рущина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
 виконало роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Вовчинецька 184

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).  
 За результатами обстеження виявлено наступні не недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбованому з'єднанні ф32 у під'їзді 2шт
- 2) Виявлено витік газу на крани ф32 і ф25 у під'їзді
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
 про що складено акт про недотуек (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 15455 грн. 69 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує  
 Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:
<u>Макар ВМ</u>	<u>Бадюк ГВ</u> 25
<u>Захарко ГВ</u>	<u>Терещук О</u> 2
<u>Рущина ВІ</u>	<u>Вікторіяніук МД</u> 33
	<u>Веркамаць ТМ</u> 30
	<u>Синькевич ОГ</u> 32
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням: споживача газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Шабат П 27  
Стафіїв МД 15

Сторіць

Любенко Ю 13. ~~FC~~  
 Капитан ММ 12. ~~FC~~  
 Черныш МГ 10. ~~FC~~  
 Двигук ГА 5. ~~FC~~  
 Дигух ГМ 8. ~~FC~~ ліквідов. на місці.  
 Пайса РО 7. ~~FC~~  
 Савен. С. В. 60. ~~FC~~  
 Захарчук З. В. 42. ~~FC~~  
 Кален ГБ 43. ~~FC~~  
 Мойсей БІ 41. ~~FC~~  
 Дехук ВВ 67. Дау  
 Мосейчук 57. Дау  
 Демьянчук БІ 63. Дау  
 Мошарський ВД 53. Дау  
 Кришак ДЮ 54. Терпел  
 Зрабатин МД 47. Дау  
 Комьялюк Д. В. 65. Дау  
 Тарма О. О. 103. Дау  
 Тодим'як М. М. 92. Дау  
 Сусяк М. С. 95. Дау  
 Дзвиль. М. М. 89. Дау  
 Моцук Н. П. 85. Дау  
 Сирорак М. В. 78. Дау