

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-136_30/20.1.3-26 від «05» 05 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УНІТ *с-р з м. Івано-Франківськ ВБГО*
Варвара Юрій Володимирович, Довгань Василь Пилипович
Гавришук Роман Володимирович, Сосюра Іван Іванович
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займаня посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
 виконало роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № *буль. Воблицька 191*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Вибито блик на:*
- 2) *Муршоваму з'єднанні Ø25-1мм.*
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснено*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не здійснено*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вибито блик на:
Муршоваму з'єднанні Ø25-1мм.

Вартість: *6379* грн. *79* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0635094685*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Варвара Ю.Р.
Довгань В.П.
Гавришук Р.В.
Сосюра Ч.У.

З актом ознайомлений:

Ю.В. Сосюра
Гавришук
Сосюра

Маринчук П.М.
Галушка Г.А.
Гузімчук А.В.
Дурнів М.М.
Ірванек О.М.

Сосюра 23
Сосюра 24
Сосюра 20
Сосюра 29
Сосюра 27

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (замовника)

Кучинский А. В 15

Томинский А. П 4

Григорьев С. И 2.