

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Долина
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-12.29/20.1.3-26 від «05» травня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович
слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович
слюсар ГПВРПГ Дутко Роман Ігорович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт; займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №5 вул. Степана Бандери

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потребує оформлення
- 2) Відсутній доступ до ділянок в'єдного газопроводу.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Сто оформити в'єдний газопровід в термін один місяць
Надати доступ до ділянок в'єдного газопроводу в
термін двох тижнів.

Вартість: 21329 грн. 55 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олійник О.Б.
Дутко Р. І.
Дутчак О.І.



05.05.2026 р.
05.05.2026 р.
05.05.2026 р.

З актом ознайомлений:

Яремко М. М.
Ковчук Р. Я.
Михайко Т. С.
Бобик І. М.
Тимошай Т.
Бойків В. То



(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)


(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування
(прізвище, ім'я та по батькові)

газовим обладнанням споживачам газу надано
(за наявності), підпис замовника)

Дюженко В. О. 

- № 86 мартинюк А. Ф.
- № 87 мятко Т. Т.
- № 73 допугонник Р. В.
- № 72 мунин Т. Т.
- № 76 Коромыук Б. Т.
- № 74 Рудевик О. Т.
- № 77 Бончар Т. М.
- № 79 Тошиук м. А.
- № 84 Бушко Ф. М.
- № 61 Киркова Е. В.
- № 63 Дудей Р. А.
- № 60 Бемидов О. Т.
- № 53 Трешко В. Ф.
- № 57 Сербоина О. Т.
- № 18 Степак Т. С.
- № 64 Липин В. О. Ф.
- № 62 Етавишин О. В.
- № 52 Туцулак м. В.
- № 43 Званюк О. О.
- № 18 Рак В. Ф.
- Б. 032 Алексинин Р. В.
- Б. 040 Долова О. Я.
- № 3 Кондрацька М. Т.
- № 6 Орехов В. А.
- № 11 Франчук

