

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АГО- 191_30/20.1.3-26 від « 06 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Монар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Руденко Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
 виконавцю роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № Івана-Павла 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на рідков. з'єднанні ф25
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на рідковому з'єднанні ф25

Вартість: 21226 грн. 09 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Монар ВМ
Захарко ГВ
Руденко ВІ

З актом ознайомлений:

Тривеньський ІУІ
Горбак ВВ.
Іак І
Бендує МО
Лозак АВ

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу наданий (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (за наявності), підпис _____ (за наявності)

Пауліз ЛМ Б
Воротиласьк ОБС

Тодурсуик	31	Г. Х. Х.
Скорок мс	70	Г. Х. Х.
Вацоба ГМ	71	Г. Х. Х.
Сайпиль ОО	61	Г. Х. Х.
Иванов	58	Г. Х. Х.
Мухоминин СС	48	Г. Х. Х.
Чернова ОМ	44	Г. Х. Х.
Котенко НА	94	Г. Х. Х.
Басяка ДД	80	Г. Х. Х.
Бай Д	15	Г. Х. Х.
Грицив ОВ	83	Г. Х. Х.