

**АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО- 192.30/20.1.3-26 від « 06 » 05 20 26 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макар Віталій Михайлович  
Захарко Григорій Васильович Русма Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Івано-Павла II 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено частинні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різб. з'єднанні ф32 у під'їзді 2 шт.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Ліквідовано витік газу на різб. з'єднанні ф32-2 шт.

Вартість: 18556 грн. 12 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, поінформовані про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Продовик,  
який виконав обстеження

Макар ВМ  
Захарко ГВ  
Русма ВІ

З актом оцінкою пенал:

<u>Процук ГМ</u>	<u>28</u>	<u>Григорук</u>
<u>Дейтеєна М</u>	<u>32</u>	<u>Григорук</u>
<u>Комаринко ЄФ</u>	<u>34</u>	<u>Григорук</u>
<u>Борис АМ</u>	<u>45</u>	<u>Григорук</u>
<u>Мозгова</u>	<u>11</u>	<u>Григорук</u>

прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем (група жителів)  
(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)

Лещинська ВІВ  
Цуркова ГВ 8.  
Василик Г.І. 71

Лютий ММ 70 122

Демянчук ОВ 69 · *Вісник*

Відмова 64

Стахів КТ. 56 *Вісник*

Джешко ВГ 57 · *Вісник*

Галабородько ОЄ 58 *Вісник*

Земінська О 48 *Вісник*

Прицак ВФ 49 *Вісник*

Вітовська ВМ 46 *Вісник*

Семетківська ГГ 42 *Вісник*

Іванюк ТВ 35 *Вісник*

Тихонська ДВ 34 *Вісник*

Доньчак ТТ 106 *Вісник*

Кашуба 103 *Вісник*

Шендерович 102 *Вісник*

Грицив ОВ 101 *Вісник*

Іоруж ЛВ 100 *Вісник*

Григорків О.П. 77 *Вісник*

Моравська ОЄ 76 *Вісник*