

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-193 30/20.1.3-26 від « 06 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 тишовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Макар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Рудина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займача посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконавцю роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (турбожиклу)
№ Івано-Павла II 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані ф20 у підізді таріжок з'єднанні.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне підкреслити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на рідкоблочному з'єднанні та крані ф20 у підізді.

Вартість: 16 128 грн. 65 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0633094685

Специфічні, яким припинено газопостачання, попереджені про небезпеку самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар ВМ
Захарко ГВ
Рудина ВМ



Зактою ознайомлений:

Леонов С.
Конвалюк М.
Данишшин М.І.
Домик О.В.
Васильюк І.В.
Мельник Ю.В.

34
29
31
26
23
22

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності, підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування

(прізвище, ім'я та по батькові)

газовим обладнанням спеціаліста спеціального курсу

(прізвище, ім'я та по батькові)

Хрущ ОМ 18.

Добрєкакий Р.В.
Рудковська Г.С. 63.

Лехвицький ІД №55. Лесів

Романіка МІ 50 . ~~Лесів~~

Келуун ММ 44 . ~~Лесів~~

Родіка ІО. 97 . ~~Лесів~~

Симельанко 90 . ~~Лесів~~

Курдатова 78 . ~~Лесів~~