

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
 (місце складання)

№ІФФ/100/АГО-146.30/20.1.3-26 від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 тищовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ С-р з електрики 13550

Вацаря Ірина Романівна, Осаджа Іван Іванович,  
 Добрян Вацлав Петрович, Савка Ірина Романівна, Володимирів  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
 виконали роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
 № буд. Івано-Франківська Ш. С.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Високий висок на:
- 2) Мурована стіна з діаметром Ø 25-2 мм.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Ліквідувати висок на:  
Муровану стіну з діаметром Ø 25-2 мм.

Вартість: 16555 грн 98 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця: 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про зборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
 який виконав обстеження

Вацаря І.Р.  
 Добрян В.П.  
 Савка І.Р.  
 Володимирів І.І.

  


З актом обстеження:

Добрян М. С.  
 Вацаря М. В.  
 Савка М. А.  
 Володимирів О. О.  
 Пашко О. П.

 32  
 23  
 24  
 23  
 21

Прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

Прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам та по батькові (за наявності), підпис (за наявності)

Александр М. В. 15 - ~~Александр~~  
Озорная Л. М. 62 - Озорная  
Иванова В. В. 63 - ~~Иванова~~  
Евгения С. М. 61 - Ефимов  
Павлова В. П. 60 - Павлова  
Смирнов О. В. 54 - Смирнов  
Хомин А. А. 52 - Хомин

~~Сургина~~

Визюла 49.

Магурская Л. О. 50 - Магурская

Рабина Н. В. 47. ~~Рабина~~

Мельникова В. М. 42 - Мельникова

Смирнов А. М. 43 - Смирнов