

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Галич
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-10.27/10.1.3-26

від «06» травня 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291, працівником(ами) виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстра ВБГО Челядина Богдана Івановича, слюсаря ВБГО Демковича Петра Васильовича виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Бурштин вул. Василя Стуса, 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Провести шестку ФВК (з оформлення акту)

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Замовити ремонт пошкодженої фасадного газопроводу

Вартість: двадцять тисяч двісті шістьдесят дев'ять грн. 20 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Челядин Б.І.
Демкович П.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.05.2026р

06.05.2026р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Трущенко Т.В. №2
Сидоренко В.О. №3
Зарізняк Н.М. №10
Попович В.М. №11
Сірик М.М. №20
Григорук №28
Костенко С.В. №33
Сидоренко О.В. №39
Соловйов №38
Муромов М.М. №40
Філіпчук Т.В. №41

Дмитренко	N 82	
Кривоша Т.М.	N 37	
Филиш О.В.	N 46	
Веронка О.Т.	N 49	
Вельбур О.В.	N 51	
Турчинка М.М.	N 55	
Трощак М.З.	N 35	
Тоболь Р.П.	N 63	
Трушини	N 68	
Гнатів	N 73	
Старийське А.А.	N 72	
Духонин	N 69	
Ковалі	N 76	

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
 (прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)