

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АГО-17.31/20.1.3-26

від «06» травня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 А, вул. Українська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вигляд газопроводу потребує фарбування
- 2) вигляд вильний розум до вильного газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків-та строки їх виконання:

- подарбувати вигляд газопроводу в термін одного місяця
- заберегти вильний розум до вильного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Тринадцять тисяч німьот сімьдесят вісім грн. 64 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження:

Олевич Я.В.
Мещеряков О.К.
Чолій Н.Б.

06.05.2026
06.05.2026
06.05.2026

З актом ознайомлений:

<u>Бажук Д.М. №5</u>	<u>06.05.26</u>
<u>Хомик І.І. №10</u>	<u>06.05.26</u>
<u>Лотух А.О. №16</u>	<u>06.05.26</u>
<u>Степ М.М. №27</u>	<u>06.05.26</u>
<u>Друк Г.М. №36</u>	<u>06.05.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)