

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Богородчани (місце складання) №ІФФ/100/АТО-18.33.1./20.1.3-26 від « 06 » 05 20 26 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГТ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Шевченка, 7/1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній газопровід потребує фарбування

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати відсутній газопровід

Вартість: 9409 грн. 57 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Майхжак В. 06.05.26

Крицун В.І. 06.05.26

1. Панько В.М. кв.1 06.05

2. Коренюк М.М. кв.2 06.05

3. Жакишин І.С. кв.3 06.05

4. Зіньок С.Б. кв.11 06.05

5. Льонська М.І. кв.14 06.05

6. Полек М.П. кв.15 06.05

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам дату надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (за наявності))

7. Бітківака І.В. кв.10 06.05

8. Ромашук кв.26 06.05

9. Коф В.Г кв. 30 06.05
10. Гуменик Г.М кв. 7 06.05
11. Рижак М.М. кв. 32 06.05
12. Думка Л.В. кв. 31 06.05
13. Магдзюк М.И кв. 33 06.05
14. Павлюк О.В. кв. 36 06.05
15. Іванюк М.П кв. 37 06.05
16. Беспалко І.М. кв. 40 06.05
17. Ваиць Л.М. кв. 4 06.05
18. Семибратов В.Ю. кв. 27 06.05
19. Сварник М.В. кв. 28 06.05
20. Дерин О.М. кв. 23 06.05
21. Басафас А.Л. кв. 24 06.05
22. Павлюківська М.Л. кв. 12 06.05
23. Демченко Г.Л. кв. 19 06.05
24. Мазур В.І. кв. 38 06.05
25. Василишина Л.В. кв. 35 06.05
26. Шичук З.М. кв. 11 06.05
27. Дегриз Р.М. кв. 22 06.05