

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Глумач

№ ІФФ/100/АГО-6.28.1.4/20.1.3-26 від « 06 » 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Глумацької дільниці слюсаря ВБГО Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря ГПВРПІІ Верхомія Ігоря Володимировича (найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Незалежності, 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідрізані газопровід потребує розроблення
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати на розроблення, згідно з технічним завданням, до експлуатації.

Вартість: 1871,60 одна тисяча вісімсот сімдесят одиє грн. 60 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В.

Верхомий І.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.05.2026р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Козубов Т.С. Ваз. 25/4

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)