АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия (місце складання) №ІФФ/100/АТО-16.32/20.1.3-26 від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ сектор експлуатації ВБГО Доля Сергій Геннадійович, Мацапюк Валерія Васильовна,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 262, бул. Івана Франка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Неповноцінно витяжка не відповідає вимогам
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинявся

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подербувати фасадний газопровід
Системи вентиляційних приладів до експлуатації

Вартість: 24422,95 грн. Двадцять чотири тисячі чотириста двадцять два грн. 95 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0677651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Доля С.Г. _____
Мацапюк В.В. _____
Лупин І.М. _____

06.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

кв 320 ... 205 ... кв 317 ...
кв 223 ... кв 224 ... кв 217 ...
кв 521, 522 ... 517 ... кв 90 ...
кв 820 ... кв 808 ... кв 612 ...
кв 614 ... кв 608 ... кв 602 ...
кв 12 ... кв 3, 4 ... кв 1, 7 ...
16.05 ... кв 701 ...

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) 06.05.2026

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності). підпис замовника)