

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Долина №ІФФ/100/АТО-14.29/20.1.3-26 від «07» травня 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ  
**майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович**  
**єлюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович**  
**єлюсар ГПВРПГ Петрів Іван Васильович**  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №9 вул. Степана Бандери

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потрєдує оформування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Сто оформувати ввідний газопровід в терини одного місяця

Вартість: 9337 грн 77 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Олійник О.Б.

Дутчак О.І.

Петрів І.В.

З актом ознайомлений:

07.05.2026 р.

07.05.2026 р.

07.05.2026 р.

<u>Бодина Л.Р.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>07.05.26</u>
<u>Седарів Л.О.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>07.05.26</u>
<u>Кедрович І.П.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>07.05.26</u>
<u>Кривіс А.Б.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>07.05.26</u>
<u>Трушомик Я.М.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>07.05.26</u>
<u>Бендич Е.І.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>07.05.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

