

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Городенка № ІФФ/100/АГО- 2-28/20.1.3-26 від «07» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт Городенківське УЕГТ м-стра ВБГО Краснодемська Любов
Володимирівна спюсарі Гуріла Віталія Олександрівна,
спюсарі ФУФБ М.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), Сейдт, Ірина І.В.О.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено газопровід підпідлогу сфарфуваний
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість 3614,20 (Три тисячі шістьсот шістьдес'ятків) грн 20 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Гуріла Віталія Олександрівна
Гуріла Віталія Олександрівна
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.05.26
(дата)

Степанюк В.В. кв.8
Бенішова І.М. кв.8
З актом ознайомлений:
Клишурин І.С. кв.6
Байден І.С. кв.1
Хлібок В.В. кв.3
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)
Гуріла Віталія Олександрівна
Гуріла Віталія Олександрівна
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)