# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ (місце складання) №ІФФ/100/АТО-158.30/20.1.3-26 від «08» 05 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з експлуатації ВБГО Ваздба Юрій Романович, Довгий Василь Петрович, Гавкалюк Роман Володимирович, Осадчук Іван Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Миколайчука 33Б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки ні
2) Мідьпроводу зірвані Ø 25 - 1шт.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витоки ні
Мідьпроводу зірвані Ø 25 - 1шт.

Вартість: 9388 грн. 91 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | З актом ознайомлений: (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |
|---|---|---|---|
| Ваздба Ю.Р. | | Сушкевич В.Г. | 79 |
| Довгий В.П. | | Зворич О.П. | 74 |
| Гавкалюк Р.В. | Гавкалюк | Мудровська Л. | 51 |
| Осадчук І.М. | О.Осадчук | Вороник Р.В. | 47 |
| | | Грабович В.В. | 44 |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)