

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №1ФФ/100/АГО-162_30/20.1.3-26 від «08» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-ро з емс. ВБСГ
Хомини Микола Михайлович; Бучко Павло Григорович;
Олефир Іван Іванович; Кошман Богдан Юрійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 41, Ашотівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Протіки газу на шлангах (4 міс.).

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійс.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок надано.

Вартість: 25513 грн. 49 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не вимагає.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Хомини М. М.
Бучко П. Г.
Олефир І. І.
Кошман Б. Ю.
Олефир М. Т.

З актом ознайомлений:

Васильчук М. С. №. 35
Кавська О. В. №. 32
Винченко О. В. №. 30
Ковальчук Т. О. №. 74
Мельничук Л. В. №. 73

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

08.05.2026

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Удовенко В. В. №. 774

Заминська Я. Ч. №. 113

Карагузский А. М.	кв. 112	<i>[Signature]</i>
Серва С. А.	кв. 107	<i>[Signature]</i>
Аншута А. С.	кв. 104	<i>[Signature]</i>
Ашур О. В.	кв. 100	<i>[Signature]</i>
Чабан Г. М.	кв. 99	<i>[Signature]</i>
Меглегуи Т. М.	кв. 88	<i>[Signature]</i>
Левченко Т. В.	кв. 82	<i>[Signature]</i>
Лаваскин	кв. 75	<i>[Signature]</i>
Кавион Н. Г.	кв. 72	<i>[Signature]</i>
Мухоманенов В. О.	кв. 49	
Бесара Т.	кв. 148	
Мельник Р.	кв. 147	
Уонга М. Г.	кв. 137	
Девякин С.	кв. 140	
Драбун О. А.	кв. 133	
Кефенова Е. В.	кв. 134	
Уфсан Т. В.	кв. 122	
Карапуз Т. В.	кв. 135	