

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО- 163_30/20.1.3-26 від « 05 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ

Юхим Микола Михайлович Гулик Іван Григорович
Нашишин Богдан Юрійович Онуфрій Миколай Тарасович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займача посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртожитку),
№ 5А; Симоненка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Трещини на покриттях (3 шт.); та муфт. з'єднаннях (1 шт.).

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відомі інвентаризація

Вартість: 12 206 грн. 87 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Юхим М. М.
Гулик І. Г.
Нашишин Б. Ю.
Онуфрій М. Т.

З актом ознайомлений:

Громенко М. В. кв. 4
Човниченко М. М. кв. 35
Незнаменко М. В. кв. 29
Зубовський Г. Р. кв. 32
Хеленко О. М. кв. 16

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.2026р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.2026р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Криво О. О. кв. 14
Човниченко Г. Я. кв. 13

Костюк Д. Я. нб. 66

Кафтановская Н. Д. нб. 61

Собола В. М. нб. 57

Парфутаева М. С. нб. 52

Собола В. М. нб. 48

Тамаргуи д. Н. нб. 44

Курманли Т. М. нб. 45

Буран Р. В. нб. 46

Ильин А. Е. нб. 47

Кривоша М. П. нб. 39