

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 19 .32/20.1.3-26

від « 08 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Слюсар скетучагубі ВБРО

Домо Сергей Рекордболев, елекшином Велетий Велишова

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37, вул. Кобзарської с. Коломия

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Корозія на трубах та розвідках з'єднання
- 2) корозія на газовому регуляторі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано підірвати газовий регулятор
Систему газопостачання приєднати до скетучагубі

Вартість: 4055,50 грн. Чотирма тисячі п'ятьсот п'ять грн. 50 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676654367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сол С.І.
Максимов М.В.

08.05.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Квч
Квч
Квч
Квч
Квч

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)