

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
 (місце складання)

№[ФФ/100/АГО-165 30/20.1.3-26 від «Н» 05 2026 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконання робіт Івано-Франківське УЕГТ с-р з експлуатації ВБГО  
Вацуба Юрій Романович, Осадчук Уванч Уванович, Довгань Радий Петрович, Гавкалак Роман Володимирович  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
 виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Голуцька -122

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).  
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):  
 1) Виявлено витік на муфтовому з'єднанні Ø 32-тис  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_  
 За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про неконуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Виправки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Ліквідовано витік на муфтовому з'єднанні Ø 32-тис.

Вартість: 6502 грн. 72 коп. з.ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця: 0635094685

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Вацуба Ю.Р.  
 Осадчук У.У.  
 Довгань Р.П.  
 Гавкалак Р.В.

[Підписи]

З актом ознайомлений:

Григорук Н.В. кв 28  
 Старостіна Т.О. кв 30  
 Мажай Ю.С. кв 26  
 Сиперюк Н.В. кв 17  
 Родченко Л.В. кв 28








(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам базу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (за наявності)

Петруев	А. В	кв 20	Минус
Дубовар	Ю. Т	кв 17	
Либенга	В. М	кв 15	
Негодунга	Ч. Я	кв 16	
Бесмертня		кв 13	Уд' / 
Мазур	Г. В	кв 10	МЗ / 
Онеица	О. М	кв 5	
Ганусен	Г. О	кв 8	
Окушарк	М. В	кв 9	