

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Надвірна

(місце складання)

№ІФФ/100/О-433.33/20.1.3-25 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ст.м.р. Шрендосір Степан Іосифович, с.р. з експ. МВРП Шимпюк Іван Михайлович, Пендзей Роман Іосифович, Шимпюк Павло Вікторович, Волосинський Романович, Кудак Олег Михайлович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Хоткевича м. Надвірна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) частково поновити фарбування фасадного газопроводу
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити фарбування фасадного газопроводу в термін одного місяця

Вартість: 1 591 грн. 67 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 11.06.26.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.м.р. Шрендосір Степан Іосифович, с.р. Шимпюк І.М., Пендзей Р.В., Шимпюк І.В., Волосинський Р.В., Кудак О.М.

11.05.26.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

10/2 Шимпюк В.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)