

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №[ФФ/100/АТО- 175 .30/20.1.3-26 від « 12 » 05 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Русина Володимир Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконало роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (уртожитку),
№ Дудаєва 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на етажку ф 25 різьбовою з'єднанню
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження причинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф 25 на етажку.

Вартість: 13 824 грн. 28 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким причинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар ВМ
Захарко ГВ
Русина ВІ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Мешко
Русина
Оресько Е.І. 8
Мельник В. 7
Мельник Н.О. 11
Шендрук-Гудок І.І. 19
Корня О.І. 19.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Дудаєва
Дубин

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (посада))

Собоцький ВМ 32
Гнатюк С П 40

Розко МС 37. ~~Розко~~
Угустубкені 41. ~~Розко~~
Кумиѣ ГГ 49. ~~Розко~~
Жеурак. ОМ 50. ~~Розко~~