

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-183.30/20.1.3-26 від « 12 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Монар Віталій Миколайович
Захарко Григорій Васильович Русина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Української Перемоги 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на стояку кран ф25

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на стояку ф25 кран.

Вартість: 1895 грн. 17 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Монар ВМ
Захарко ГВ
Русина ВІ

З актом ознайомлений:

Монар ВМ
Захарко ГВ
Русина ВІ

<u>Шевченко О</u>	<u>1</u>
<u>Городець Т.О.</u>	<u>4</u>
<u>Землякова О.Г.</u>	<u>3</u>
<u>Веселов В</u>	<u>6</u>

Споживачі
Григорук
Григорук

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)