

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Богородчани №ІФФ/100/АГО-22.33.1./20.1.3-26 від « 12 » 05 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Шевченка, 10

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідиків):

1) ввідний газопровід потребує фарбування

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідиків та строки їх виконання:

Покрасувати ввідний газопровід

Вартість: 7181 грн. 26 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В. В. 12.05.26

Крицун В. І. 12.05.26

З актом ознайомлений:

1. Грищенко П. М. кв. 2

2. Гуменюк Л. І. кв. 3

3. Вашинський кв. 1

4. Зінько П. П. кв. 5

5. Махшинов Р. І. кв. 8

6. Середюк А. М. кв. 11

Грищенко П. М. 12.05
Гуменюк Л. І. 12.05
Вашинський 12.05
Зінько П. П. 12.05
Махшинов Р. І. 12.05
Середюк А. М. 12.05

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|-------|
| 7. Білоус Г. А. | кв. 21 | голгородков | 12.05 |
| 8. Ковалів Б. О. | кв. 14 | Ланко | 12.05 |
| 9. Квир О. Ю. | кв. 22 | Шофур, | |
| 10. Масевиз П. П. | кв. 9 | Шуф | 12.05 |
| 11. Лейсан К. Л. | кв. 7 | Шуф | 12.05 |
| 12. Ковальчук К. | кв. 10 | Шуф | 12.05 |
| 13. Савчин Т. В. | кв. 16 | Шуф | 12.05 |
| 14. Савчин М. М. | кв. 13 | Шуф | 12.05 |
| 15. Пітчук В. М. | кв. 17 | Шуф | 12.05 |
| 16. Вердовський М. В. | кв. 26 | Шуф | 12.05 |
| 17. Полек О. П. | кв. 28 | Шуф | 12.05 |
| 18. Роснона Г. Л. | кв. 12 | Шуф | 12.05 |