

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Городенківська № ІФФ/100/АГО-А -28/20.1.3-26 від «12» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Городенківське УЕГГ м-стра ВБГО Краснопедемська Любов Володимирівна, с-ря ВБГО Гудима Віталій Олександрович, с-ря ГПВРПГ Фуць Микола Дмитрович,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 Городенківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід по підвалу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати оквізовані. Термінами до подальшої експлуатації

Вартість 3633,89 / Витрати на матеріали та роботи грн 89 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Краснопедемська Любов Володимирівна
Гудима Віталій Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.05.2026
(дата)

Москаленко І. М. кв. 4
Завтом ознайомлений
Копальчук І. І. кв. 3
Савицький І. М. кв. 8
Котельник Р. В. кв. 12
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 12.05.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Бурдзек М. В. кв. 1
Корнієв М. І. кв. 9
Дутман Р. В. кв. 11
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)