

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 21 .32/20.1.3-26

від « 12 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 05.12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ мешкобесер, енергосервіс ВБГО
Домі Сєрдії Геннадівича, виконавцем Валерій Вікторович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 250, Стеклопластик

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) фактично відсутня на фасаді будинку з'єднання
- 2) корозія по фасадному герметизатору
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендовано подібавити фасадний герметизатор
Систему газопостачання приєднати до енергосервісу

Вартість: 13462,50 грн. Тринадцять тисяч тощирьох шістьдесять дві з п'ятьма коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Машинська В.В.В.
Домі С.Г.

З актом ознайомлений:

Д.В.2. Кісєнко А.В.С.
Д.В.19. Д.В.15 С.П.
Д.В.16 Д.В.18 Д.В.19
Д.В.21 Д.В.22 Д.В.23
Д.В.24 Д.В.27

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)