

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия №ІФФ/100/АТО- 22 .32/20.1.3-26 від « 13 » 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ своєар, експлуатації ВБСГО  
Роман Сергій Геннадійович, Максимilian Валентин Веснишлов

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботиз ТО ВБСГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 248, кв. Іванівський

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено тріщини на різьбових з'єднаннях
- 2) кофазні не дотримують герметичності
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується надіслати фрагмент газопроводу  
своєар, експлуатації ВБСГО до експлуатації

Вартість: 26109,16 грн. Результат шість тисяч сто дев'яносто гривень 16 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676851367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Роман С.Г.  
Максимilian В.В.

З актом ознайомлений:  
Кв. 248, кв. Іванівський  
Кв. 248, кв. Іванівський  
Кв. 248, кв. Іванівський  
Кв. 248, кв. Іванівський  
Кв. 248, кв. Іванівський  
Кв. 248, кв. Іванівський

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис) 13.05.2026  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис) 13.05.2026  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)