

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-184.30/20.1.3-26 від « 14 » 05 20 26 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Фужима Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконавці роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ Васюк 38

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф 20 перед лісильником
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані ф 20 перед лісильником

Вартість: 19136 грн. 03 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар В М
Захарко Г В
Фужима В І

З актом ознайомлений:

Ма
З

Соловйова Г В 51
Швацов Р 47
Мехасюк Е М 48
Кічур Н В 46
Матешка Н М 52

Сахар
Фуж
Макар

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам був наданий (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (споживача)

Пиріє О І 22

Кучабоба М 24

Макар
Захарко

Тарко І Б 17. *Handwritten signature*
Стелімак Л. М. 20. *Handwritten signature*

Розлуцька 12. *Handwritten signature*

Закубенкова 10. *Handwritten signature*

Булакова ЛЕ 107 *Handwritten signature*

Тарасійшин ЛМ 102. *Handwritten signature*

Кимменко НП 97. *Handwritten signature*

Триш Т. 92. *Handwritten signature*

Степанюк СТ 93. *Handwritten signature*

Петрів ЛВ 87. *Handwritten signature*

Дичек Г 67. *Handwritten signature*

Заходняк ГП 61. *Handwritten signature*