

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО- 702.30/20.1.3-26 від « 14 » 05 20 26 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 тиновий, працівником(ами)
 виконавця робіт Івано-Франківське УЕПТ Б-р з експлуатації ВБГО

Вацьба Юрій Романович, Довгань Віталій Петрович
Савкаш Роман Валерійович, Осада Юлія Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № Бун. Іванова 50В.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на муфтовому з'єднанні Ø25-апат.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недонук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювалось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Виправки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витіки ліквідовано

Вартість: 7572 грн. 25 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження	З актом ознайомлений:		
<u>Вацьба Ю.Р.</u>	<u>Ю.В.</u>	<u>Дельниць М.Г.</u>	<u>35</u>
<u>Довгань В.П.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Савкаш Р.В.</u>	<u>29</u>
<u>Савкаш Роман Д.В.</u>	<u>Тобіа Максим</u>	<u>Осада Ю.І.</u>	<u>25</u>
<u>Осада Ю.І.</u>	<u>Осада</u>	<u>Вацьба Ю.Р.</u>	<u>11</u>
		<u>Довгань В.П.</u>	<u>10</u>

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Асанов Д. Б. 4 А. Б.

Носыров В. Б. 5 А. Б.

Омар Д. Б. 2 А. Б.

Рисатыл О. Р. 32 О. Р. Рисатыл

Кобанов А. В. 6 А. В.

Сенжанов А. В. 7 А. В.

Донусова О. А. 15 А. В.

Рашидов В. В. 1 (За зроби. Самара Дина сомузема зе
перевирка нуне кондукторни и јуни 16 год.)