АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано--Франківськ №ІФФ/100/АГО-100 30/20.1.3-26 від « 14 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Сервісмонтажі ВБГГ
Вацеба Юрій Романович, Довгий Василь Петрович
Павлишин Роман Володимирович, Осадця Іван Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул Івасюка 50

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік на муфтовому з'єднанні Ø25 – 1шт.
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витоки ліквідовано.

Вартість: 6352 грн. 56 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	З актом ознайомлений: (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
Вацеба Ю.Р.		Прокопчук С.В.	31
Довгий В.П.		Дзюбенко О.П.	26
Павлишин Р.В.		Дідушко Д.В.	24
Осадця І.І.		Войник В.О.	15
		Гройсман О.С.	8
		Мігашунин М.М.	2

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)