

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Калущ
 (місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-30.31/20.1.3-26

від « 14 » травня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Гринько регувальників

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) внутрішній газопровід потребує фарбування
- 2) внутрішній газопровід навантажено кабелем
- 3) внутрішній в'їзний доступ до внутрішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- порабудувати внутрішній газопровід в термін одного місяця
- зняти кабелі з внутрішнього газопроводу в термін одного місяця
- зробити в'їзний доступ до внутрішнього газопроводу в термін декількох днів

Вартість: Один тисяча шістьсот вісім грн. та коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

<u>Олевич Я.В.</u>	<u>14.05.2026</u>
<u>Мещеряков О.К.</u>	<u>14.05.2026</u>
<u>Чолій Н.Б.</u>	<u>14.05.2026</u>

З актом ознайомлений:

<u>Кобильгак Г.І. №2</u>	<u>14.05.26</u>
<u>Днік Е.В. №3</u>	<u>19.05.26</u>
<u>Романова О.Р. №4</u>	<u>14.05.26</u>
<u>Брославська С.В. №1</u>	<u>14.05.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)