

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Богородчани №ІФФ/100/АТО-24.33.1./20.1.3-26 від « 14 » 05 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Шевченка, 59

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Видний газоробіт потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Повторити видний газоробіт

Вартість: _____ грн. коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Майхжак В. С.
Крицун В. І.

14.05.

14.05

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

1. Грицюк Д.М. кв. 4
2. Бурченко А.Б. кв. 1
3. Гуремиз М.І. кв. 5
4. Прокоп'єв Н.І. кв. 3
5. Мосермак А.М. кв. 6
6. Ошченко кв. 8

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Д. 14.05.
А. 14.05.
М. 14.05.
В. 14.05.
П. 14.05.
О. 14.05.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

З. Марзій З.В. кв. 7 Марзій М.О.