

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Яцибіва
(місце складання)

№ ІФФ/100/АГО-8-28/20.1.3-26 від «14» 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Городенківське УЄГГ м-стра ВВГО Краснодемська Любов Володимирівна, с-ря ВВГО Гудима Віталій Олександрович, с-ря ГПВРП Фуць Микола Дмитрович,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ГО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №9 Молодіжне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід потрібного діаметру
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: нефінансоване

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: нефінансоване

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витрати ліквідації. Терміном до подальшої експлуатації

Вартість 1559,22 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три рр 22) коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Краснодемська Л.В.
Гудима В.О.
Фуць М.Д.
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 14.05.26

З актом ознайомлений:
Максимчук Т.Б.
Кучеря Н.М.
Максимчук Н.П.
Бірюк В.Ф.
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

В.Ч.
14.05.26

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)