

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия №ІФФ/100/АТО- 23 32/20.1.3-26 від « 14 » 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ стюар експлуатації ВБГО  
Домі Світлі Рекорідові, Максимом Володім Віснєвським

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи ГО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21, Кокорівське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) кавілювання витоків на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фреонному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювався

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подербувати фреонний газопровід  
Світлим газопостачанням працює до експлуатації

Вартість: 17621,49 грн. Сума зарахована тисом містобудувальних органів м. Коломия з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Домі Світлі  
Максимом Віснєвським

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.05.26  
(дата)

З актом ознайомлений:

<u>1632</u>	<u>1635</u>	<u>1637</u>	<u>1639</u>
<u>1641</u>	<u>1643</u>	<u>1645</u>	<u>1647</u>
<u>1649</u>	<u>1651</u>	<u>1653</u>	<u>1655</u>
<u>1657</u>	<u>1659</u>	<u>1661</u>	<u>1662</u>

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.05.26  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 3  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)