

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-204.30/20.1.3-26 від « 15 » 05 2026 року (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Машар Віталій Михайлович Затарно Григорій Володимирович Русина Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Тралейбусна 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на стояку різьбовою з'єднанням ф 25
2)
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ліквідувати витік газу на стояку різьбовою з'єднанням ф 25

Вартість: 13596 грн. 00 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Машар В.М.
Затарно Г.В.
Русина В.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Signature]

(дата)

Сурков 7
Курчій 13 12
Наскодик 15
Кашонова Т.Е 13
Анштин С.С 20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Signature]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам та їх підписи

Іванців Х А 21.
Феденко С О 26.

Машинка 27 *AS*
Сенів С.М. 22 *AS*
Приматок 45 *AS*
Мизин 43 . М.Ф. Відмова
Фока В.І. 49 - *AS*
Куревець 5752. *AS*