

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО- 24 .32/20.1.3-26 від « 15 » 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар електричеської ВБГО
Доско Сергій Леонідович, Максимов Валерій Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, вул. Кокавацька, 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначено неможливість заміни зерновок
- 2) корозія на дерев'яному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинюється

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо поділити дерев'яний газопровід
Своєчасна газоперебудова прилегла до електричеської

Вартість: 12 972,25 грн. Декларація про відсутність конфлікту інтересів 25 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Доско С.Л.
Максимов В.В.

З актом ознайомлений:
Кв. 19 Кв. 20 Кв. 21 Кв. 22
Кв. 23 Кв. 24 Кв. 25 Кв. 26
Кв. 27 Кв. 28 Кв. 29 Кв. 30
Кв. 31 Кв. 32 Кв. 33 Кв. 34
Кв. 35 Кв. 36 Кв. 37 Кв. 38
Кв. 39 Кв. 40 Кв. 41 Кв. 42
Кв. 43 Кв. 44 Кв. 45 Кв. 46
Кв. 47 Кв. 48 Кв. 49 Кв. 50

(прізвище, ім'я та по батькові) 15.05.26
(за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові) 15.05.26
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)