

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО- 270.30/20.1.3-26 від « 18 » 05 20 26 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Макар Віталій Михайлович  
Захарко Тимотій Васильович Фусма Володимир  
Завобил

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконавці роботи з ТЗ ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ С. Золвизда Липова 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф40 та різьбовому
- 2) зеджикні ф40
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на крані ф40 та різьбовому  
зеджикні.

Вартість: 1988 грн. 35 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Макар ВМ  
Захарко ТВ  
Фусма ВУ

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

<u>Федук Л В</u>	<u>1</u>	
<u>Пилипенко Р</u>	<u>2</u>	
<u>Ормучак МТ</u>	<u>6</u>	
<u>Томасківчук</u>	<u>5</u>	
<u>Харандиш О</u>	<u>8</u>	

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам проведено  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис відповідно)

Юхнович Т - 7