

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО-224.30/20.1.3-26 від «18» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ Макар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Володимирович Русеня Володимир
Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Угринів, вул. А Українська 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на стояку ф30 - 2 шт ф32 - 2 шт.
- 2) ф25 1 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідувати витік газу на стояках ф30 - 2 шт, ф32, - 2 шт.
ф25 - 1 шт.

Вартість: 24265 грн. 80 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макар ВМ
Захарко ГВ
Русеня ВІ

(дата)

З актом ознайомлений:

Степанів 108
Капрюцька 00 93
Замельський МП 20
Козак 61
Гриш 62

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу здійсню
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Войничовий 70
Федоренко 0 85

Меньшикова	36	Мир
Возняк НО	41	<i>[Signature]</i>
Савчук Р	42	<i>[Signature]</i>
Беззубок ВУ	46	<i>[Signature]</i>
Будзенко РВ	23	<i>[Signature]</i>
Дачи Гаврилюк АС	22	<i>[Signature]</i>
Жидник СС	26	<i>[Signature]</i>
Лиса М	25	Мир
Белыйович ММ	3	Ольга
Кутинский	4	<i>[Signature]</i>
Короваенко	1	<i>[Signature]</i>
Бойчук Р У	9	<i>[Signature]</i>