

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО- 22530/20.1.3-26 від «18» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-Р з експлуатації ВБГО:

Осадчук Іван Іванович, Вацуба Юрій Романович,
Робіан Василь Петрович, Гавкалак Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ с. Крипич, вул. Івотомльшівська 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неодоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неодоліки (у разі виявлення неодоліків):

1) Виявлено витік на муфтавому з'єднанні Ø 25 - діаметр

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: НЕ ЗАЙСНЯВАЛОСЬ

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: НЕ ПРИПИНЯЛОСЬ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне вказати))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених неодоліків та строки їх виконання:

Витік ліквідовано

Вартість: 1737 грн. 08 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) НЕ ПОТРІБНЕ

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Осадчук І.І.
Робіан В.П.
Вацуба Ю.Р.
Гавкалак Р.В.

О.Чу.
Ю.В.
Гавкалак

Саковецька О.І.
Прокопович І.С.
Саковецька О.І.

4
Вацуба Ю.Р.
6/1

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)