

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Рівне  
 (місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-33.31/20.1.3-26

від « 18 » травня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 78, вул. Грушевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вв'язи газопроводу потребують фарбування
- 2) вв'язи вив'язи доступу до вв'язей газопроводу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати вв'язи газопроводу в термін одного місяця  
забезпечити вив'язи доступу до вв'язей газопроводу в термін  
два тижні

Вартість: Чотири тисячі місесот двадцять дев'ять грн. 07 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

<u>Олевич Я.В.</u>	<u>18.05.2026</u>
<u>Мещеряков О.К.</u>	<u>18.05.2026</u>
<u>Чолій Н.Б.</u>	<u>18.05.2026</u>

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Сондець М.І. №1</u>	<u>18.05.26</u>
<u>Семанюк С.О. №18</u>	<u>18.05.26</u>
<u>Дутман Р.В. №12</u>	<u>18.05.26</u>
<u>Пастух О.В. №11</u>	<u>18.05.26</u>
<u>Сала М.Г. №9</u>	<u>18.05.26</u>

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)