

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО- 233.30/20.1.3-26 від « 19 » 05 20 26 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕІТ Макаш Віталій Михайлович  
Захарко Григорій Васильович Фурса Володимир Іванович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 24 серпня 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф20 та різьбову з'єднанні
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Ліквідувати витік газу на крані ф20 та різьбову з'єднанні.

Вартість: 15209 грн. 10 коп. з 11/23

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0655094685

Споживачі, яким прапашено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Макаш В М  
Захарко Г В  
Фурса В І



З актом ознайомлений:

Шкіра Т 32  
Вільвем 30  
Жовнерович 25  
Виночова М 9  
Карпеч 12  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням зі споживачем дату складано (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (за наявності), \_\_\_\_\_ (підпис)

Брандамська Л М 47  
Андрусек В М 50

Промышленность АВ УС ~~К~~