

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ ГФФ/100/АГО- 236 30/20.1.3-26 від « 19 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ

Домик Микола Михайлович, Гулик Іван Григорович  
Скучрак Максим Терасович, Шашини Богдан Юрійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займане посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ вул. Миколаївська 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Протікання на покривах (3 шт.)

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійс.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Високи м'явгородани.

Вартість: 12166 грн. 06 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Домик М.М.  
Гулик І.Г.  
Скучрак М.Т.  
Шашини Б.Ю.

зактом ознайомлений:

Маруцак В.В. № 67  
Молодшич Л.В. № 61  
Вашини М.Т. № 59  
Душко Л.Р. № 56  
Харч. О.Ю. № 48  
Авнерчук Л.С. № 39

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

19.05.2026р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

19.05.2026р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу вдало  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Вашини В.Я. № 38

Томская В.В. кв. 5

Маслова Е.А. кв. 6

Лавра И.М. кв. 13

Косович М.В. кв. 19

Шурин Л.В. кв. 32

Капар В.М. кв. 37

Варенко В.В. кв. 25

Пленко В.В. кв. 28

Мухоморов Л.Г. кв. 22