

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогатин
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-8.27.1/10.1.3-26

від «19» травня 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291, працівником(ами) виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстра ВБГО Челядіна Богдана Івановича, слюсаря ВБГО Демковича Петра Васильовича виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Рогатин вул. Миру, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Провести щетку РВС
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинював

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Замовити захисне покриття
фасадного газопроводу

Вартість: три тисячі триста тридцять сім грн. 30 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Челядин Б.І.
Демкович П.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.05.2026р
19.05.2026р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Челядин Б.І. № 10
Демкович П.В. № 9
Богданець Т.Я. № 5
Келен І. № 6
Саранчук Т.С. № 7
Дроздівський Т. № 1
Величко С.І. № 2
Возницький О.В. № 4
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Челядин Б.І.
Демкович П.В.
(підпис)
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано