

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Болехів  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-21.29/20.1.3-26 від «20» травня 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

**майстер служби експлуатації ВБГО Олійник Олександр Богданович**

**слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович**

**слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №**11** пл. **І.Франка**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує оформлення
- 2) Виявлені витіки газу на різьбових з'єднаннях
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Сторону оформити ввідний газопровід в термін одного місяця  
Витіки газу мік вичувати

Вартість: 20473 грн 59 коп.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

**Олійник О.Б.**  
**Федорко В.Д.**  
**Дутчак О.І.**



З актом ознайомлений:

20.05.2026 р.  
20.05.2026 р.  
20.05.2026 р.

Дутчак О.І. 20.05.26  
Содоль О.В. 20.05.26  
Мельничук С. 20.05.26  
Мельничук В.М. 20.05.26  
Слободан М.Т. 20.05.26  
Топторук О.М. 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)