

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия №ІФФ/100/АТО- 29 .32/20.1.3-26 від «22» 05 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар енергооб'єктів ВБГО  
Домінік Селіні Теккеріболат, Івановича Валерія Валерійовича  
случає проф. електрообладу

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 83, вул. Ільківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) намазані ланки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на дроті газового розподілу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювався

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується підготувати газовий розподіл  
Своєчасно газопостачання приєднати до енергооб'єктів

Вартість: 6367,67 грн. Шість тисяч триста шістдесят сім грн. 67 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
Домінік Селіні  
Максиміан ВБГО  
Іван Іванович

З актом ознайомлений:  
СРЗ кв. 33 М.О.С.  
кв. 33 М.О.С.  
кв. 33 М.О.С.  
кв. 33 М.О.С.  
кв. 33 М.О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.26  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.26  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 1  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)