АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО-12.32/20.1.3-26 від «23» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ майстер експлуатації ВБГО Лузик Ігор Миколайович, Дзюбо Сергій Геннадійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20, вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витоки на різьбових з'єднаннях
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Рекомендовано подрібувати фасадний газопровід. Система газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 6866,22 грн. Шість тисяч вісімсот шістдесят шість грн. 22 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Дзюбо С.Г.		кв 7 Орлик кв 9	
Лузик І.М.		кв 10 Ткач	
		кв 13 кв 15	
		кв 16	
23.04.2026		23.04.2026	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)