# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия №ІФФ/100/АТО-32 .32/20.1.3-26 від «25» 05 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО Доля Сергій Геннадійович, Максимюк Валерій Васильович, Мудрик Ігор Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 224 А, вул. Івана Мазепи

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях
2) корозія на фасадному газопроводі
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Рекомендовано подарбувати фасадний газопровід
Система газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 6463,13 грн. Шість тисяч чотириста шістдесят три грн. 13 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

| Працівник, який виконав обстеження | | З актом ознайомлений: | |
|---|---|---|---|
| Доля С.Г. [підпис] | | Б224А кв30 [підпис] | кв18 [підпис] |
| Максимюк В.В. [підпис] | | кв41 [підпис] | |
| Мудрик І.М. [підпис] | | кв12 [підпис] | |
| | | кв57 [підпис] | |
| | | кв66 [підпис] | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | 25.05.2026 (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | 25.05.2026 (дата) |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)