

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 31 .32/20.1.3-26

від « 25 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сисоєв екститорскаїт 13610

Догов Серафим Реккерішова, Іллямимово Велетіа Віснимова  
Андрей Іванов Іллямимово

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботиз ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, в.п. Шухетова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) визначено вогонь на розробки з'єднань
- 2) корозія на фасетному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подібрати фасетний газопровід  
Система газопостачання перевіряти до експлуатації

Вартість: 6368,67 грн. Іллямимово Віснимова Сергій Іванов 25.05.2026 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Серафим Реккерішова  
Іллямимово Віснимова  
Андрей Іванов Іллямимово

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

53 кв. Шухетова  
Іллямимово Віснимова  
Андрей Іванов Іллямимово  
Іллямимово Віснимова

25.05.2026  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.05.2026  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 3  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)