

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АГО-252.30/20.1.3-26 від « 02 » 06 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ Монар Віталій Михайлович
Захарко Григорій Васильович Фучма Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Молодіжна 54

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні ф20 та ф20
Кран ф20
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на крані ф20 та різьбове з'єднання ф20

Вартість: 17364 грн. 78 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0635094685

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Монар В.М.
Захарко Г.В.
Фучма В.І.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Бончук Л.М. 29
Будник В.У. 28
Кітлик І.В. 23
Кобитович М.У. 24
Павлюк Л.В. 18

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам гату надано

Панчишак Н.В. 12. [Підпис]
Сорохак І.В. 8. [Підпис]

Мазурки К Ю. 5. *[Signature]*
 Дікаєць Л В. 6. *[Signature]*
 Рибальчин Г 60. *[Signature]*
 Бойчук С О 53. *[Signature]*
 Відрімова 56. *[Signature]*
 Момот Д В 51. *[Signature]*
 Гуменюк М Ф 47. *[Signature]*
 Гладка М Ф 48. *[Signature]*
 Дзюбінський 43. *[Signature]*
 Петровець 42. *[Signature]*
 Пашівчук М М 40. *[Signature]*
 Даків І М. 36. *[Signature]*
 Сенів Ф О. 33. *[Signature]*
 Новосел. К Р 96. *[Signature]*
 Мамалига В 92. *[Signature]*
 Мозіль М І 75. *[Signature]*
 Козубська Л К 74. *[Signature]*
 Білецький І М 69. *[Signature]*
 Дутка М В 68. *[Signature]*