АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

.Надвірна №ІФФ/100/АТО-451.33/20.1.3-25 від «2» 06 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ст. інж. Трусфожей Тетяна Ярославівна, ср. з експл. ГТРРВБГ Пилипчук Іван Миколайович, Петрусей Роман Васильович, Пилипчук Павло Васильович, Бабенко Богдан Романович, Кузюк Олег Миколайович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26в Небесної Сотні

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) частково пошкоджено фарбування фасадного газопроводу

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: частково поновити фарбування фасадного газопроводу в терміні одного місяця

Вартість: 4162 грн. 61 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 2.07.26р

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
ст. інж. Трусфожей Т.Я. [підпис]	2.06.2026	В. Поксенко [підпис]	
ср. Пилипчук І.М. [підпис]			
Петрусей Р.В. [підпис]			
Пилипчук П.В. [підпис]			
Бабенко Б.Р. [підпис]			
Кузюк О.М. [підпис]			
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)