

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Богородчани
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-27.33.1/20.1.3-26

від « 02 » 06 2026 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Грушевського, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

1) визначити газопровід потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Потребувати відшкодування газопровід

Вартість: 14301 грн. 22 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В. В.
Крицун В. І.

З актом ознайомлений:

02.06.26 1. Мельниканко В. Ю. 02.06.26
02.06.26 2. Багій С. Р. 02.06.26
02.06.26 3. Бабій Л. М. кв. 3 02.06.26
02.06.26 4. Шевчук Р. Р. кв. 10 02.06.26
02.06.26 5. Низ М. Л. кв. 18 02.06.26
02.06.26 6. Дем'яненко М. М. кв. 22 02.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

7. Крайні І. М. 02.06.26
8. Габрилюк Л. М. 02.06.26

